

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26,

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ясногорскому району
Тульской области**

301030, Тульская обл., г.Ясногорск, ул. Заводская д.8, тел.2-31-46

Предписание № 1 / 1 / 1- 2 .

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

МОУ "ЦО Тайдаковский", детский сад "Родничок"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

В лице директора Подгаевского Леонида Петровича

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

ОНД и ПР по Ясногорскому району по Тульской области

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 1 от "22" января 20 21 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "28" января 20 21 г. по
15 ч 00 мин. "24" февраля 20 21 г. проведена внеплановая, выездная проверка

Начальником ОНД и ПР Ясногорского района майором внутренней службы

Глазкиным Антоном Игоревичем,

дознавателем ОНД и ПР Ясногорского района капитаном внутренней службы

Барановым Владиславом Владимировичем

**территорий, зданий и сооружений МОУ "ЦО Тайдаковский", структурное подразделение
"Родничок"**

по адресу: Тульская область, Ясногорский район, д. Тайдаково, ул. Школьная, д. 12

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с **заместителем директора Климкиной Еленой Вячеславовной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Произвести модернизацию установки автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы	ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 82 часть 2, часть 8; Пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской	21.06.2021 г.	

	помещения детского сада в части, касающейся применения в шлейфах пожарной сигнализации кабельной продукции, отвечающей требованиям пожарной безопасности (для прокладки шлейфов установки АПС должны быть применены кабельные изделия с показателями пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показателем дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года; Пункта 4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; Пункт 6 таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».		
2	Произвести модернизацию установки автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы помещения детского сада, в части касающейся применения в системе АПС достаточного количества дымовых пожарных извещателей, установленных в защищаемых помещениях (в каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее 3-х пожарных извещателей).	ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 часть 6; Пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года; Пункт 14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	21.06.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Ясногорскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Глазкин А.И.

« 24 » февраля 2021 г.

Дознаватель ОНД и ПР по Ясногорскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Баранов В.В.

« 24 » февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

« 24 » февраля 2021 г.



(подпись)

М.Л.П



(подпись)

М.Л.П

Директор Подгаевский Л.П.

(должность, фамилия, инициалы)